

NR. 5730/ 11.05.2018

INTRERUPERI PROGRAMATE
21 – 25.05.2018 SDEE Galati
C.O.R. MT JT Exterior

Nr crt	Data planificata pentru retragere	Durata planificata (interval)	Instalatii retrase / Locatia (localitatea+strazi)	Cauza intreruperii	Observatii
1.	21 - 25.05.2018	09.00 – 17.00	Loc. Baneasa	Inlocuire stalp din lemn cu stalp de beton – 13 buc pe racord 20 kV Baneasa 2	-----
2.	21.05.2018	09.00 – 15.00	Loc. Branistea – zona Vest	Reparatie SP stp. 25 F. 2 Potcoava Branistea	-----
3.	23.05.2018	09.00 – 15.00	Loc. Sendreni	Inlocuire SR stp. 1/14 bis afferent racord 20 kV Sendreni nr. 11	-----

C.O.R. MT JT Tecuci

Nr crt	Data planificata pentru retragere	Durata planificata (interval)	Instalatii retrase / Locatia (localitatea+strazi)	Cauza intreruperii	Observatii
1.	21 - 23.05.2018	09.00 – 17.00	Loc. Brahasesti - partial	Imbunatatire nivel tensiune	Aprox. 20 abonati nealimentati
2.	21.05.2018	09.00 – 17.00	Loc. Matca – partial (zona dintre drumul Tecuciului si Bar Ratoi)	Indeplinirea conditiilor de coexistenta dintre LEA 20 kV deriv Matca 3 si obiectivul	Aprox. 520 abonati nealimentati

				Gradinita Matca	
3.	23.05.2018	09.00 – 17.00	Loc. Barcea	Intarire LEA MT derivatie PTA Barcea Troita	320 abonati nealimentati
4.	24 - 25.05.2018	09.00 – 17.00	Loc. Matca – partial (Sat Ungureni – partial)	Modernizare LEA 20 kV – realizare bucla intre ax Tecuci-Petrol si ax Tecuci-Pochidia	10 abonati nealimentati
5.	24 – 25.05.2018	09.00 – 17.00	Loc. Brahasesti – partial (zona Scolii nr. 1)	Imbunatatire nivel tensiune	Aprox. 30 abonati nealimentati

SRPCR SDEE M NORD SA - SDEE GALAȚI,

Ancuța Petculescu